



## ILMANVAIHTOTUOTTEIDEN PUHTAUSLUOKITUS

### C. Hallström Oy

Rakennustietosäätiö RTS sr:n alainen luokitustyöryhmä on hyväksynyt tuotteenne:

- VENT jyrkkä käyrä HIBK N/N (sinkitty; 90°; Ø 100–800 mm)**
- VENT jyrkkä käyrä, kanavaosa HIBKM M/N (sinkitty; 90°; Ø 100–400 mm)**
- VENT käyrä HV (sinkitty; 15–90°; Ø 63–1250 mm)**
- VENT lähtökaulus HPS (sinkitty; Ød1 63–1250 mm, Ød2 63–1250 mm)**
- VENT lähtökaulus, pitkä säde HPSR (sinkitty; Ød1 315–1250 mm, Ød2 80–1250 mm)**
- VENT muuntoyhde, epäkeskinen HFB (sinkitty; Ød1 100–1250 mm, Ød2 63–1000 mm)**
- VENT muuntoyhde, epäkeskinen kanavaosa HFBM (sinkitty; Ød1 100–1250 mm, Ød2 63–1000 mm)**
- VENT muuntoyhde, keskinen HFC (sinkitty; Ød1 80–1250 mm, Ød2 63–1000 mm)**
- VENT muuntoyhde, keskinen kanavaosa HFCM (sinkitty; Ød1 80–1250 mm, Ød2 63–1000 mm)**
- VENT pitkä sisäliitin HIL (sinkitty; Ø 100–1250 mm)**
- VENT pitkä sisäliitin, kanavaosa HILM (sinkitty; Ø 100–1250 mm)**
- VENT sisäliitin HI (sinkitty; Ø 63–1250 mm)**
- VENT tasoliitin HSG (sinkitty; Ø 80–630 mm)**
- VENT tasoliitin osalle, niittireunus HSKM (sinkitty; Ø 80–400 mm)**
- VENT tasoliitin, niittireunus HSK (sinkitty; Ø 100–1250 mm)**
- VENT T-haara HTK (sinkitty; Ød1 63–1250 mm, Ød2 63–1250 mm)**
- VENT tulppa kanavalle HÄL (sinkitty; Ø 63–1250 mm)**
- VENT tulppa kanavalle, kahvalla HÄLH (sinkitty; Ø 80–1250 mm)**
- VENT tulppa osalle HÄLM (sinkitty; Ø 63–1250 mm)**
- VENT tulppa osalle, kahvalla HÄLMH (sinkitty; Ø 80–1250 mm)**
- VENT ulkoliitin HM (sinkitty; Ø 63–1250 mm)**

ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokkaan M1.

Luokitus on voimassa 17.06.2026 asti.

C. Hallström Oy on oikeutettu merkitsemään luokitellut tuotteensa luokitustunnuksella ja käyttämään luokitustunnusta näiden tuotteiden markkinoinnissa. Päätös perustuu asiakirjoihin Sisäilmastoluokitus 2018 ja Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus, yleiset säännöt.

RAKENNUSTIETO OY



Laura Apilo  
Toimitusjohtaja



Katri Leino  
Luokitustyöryhmän sihteeri